



REGULUS spol. s r.o.

Do Koutů 1897/3 143

00 Praha 4

www.regulus.cz

tel.: 244 016 904

241 764 506

fax: 241 773 482

email: brezina@regulus.cz

VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje o výrobcovi:

R E G U L U S spol. s r.o.
Do Koutů 3/1897, Práhá 4 - Modřáný, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikačné údaje o výrobku:

Zásobníkové ohrievače vody
M92.xxx, RBC xxxx, RyBC xxxx, RGC xxxx, RyGC xxxx, RHC xxxx, RDC xxxx, RyDC xxxx

Akumulačné nádrže
DUO xxxx, DUO E xxxx, DUO H xxxx, PS xxxx, PSyW xxxx, PSzF xxxx, PSyWzF xxxx,
HSK xxxx, Latento xxxx, Lyra xxxx, Vega xxxx, Gama xxxx
bližšia špecifikácia je uvedená v certifikáte

Popis a určenie výrobku:

Zásobníkové ohrievače vody slúžia na ohrev úžitkovej vody vykurovacou vodou prostredníctvom vykurovacej vložky. Akumulačné nádrže slúžia na akumuláciu tepla z tepelného zdroja s možnosťou ohrevu úžitkovej vody alebo bez ohrevu úžitkovej vody. Maximálny prevádzkový pretlak pri ohrievačoch je 1,0 MPa a maximálny prevádzkový pretlak pri akumuláčnych nádržiach je 0,6 MPa.

Údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody:

Zhoda bola posúdena podľa ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona c. 22/1997 Zb. a podľa ust. § 7 nariadení vlády c. 163/2002 Zb., ktorým sa určia technické požiadavky na vybrané stavebné výrobky.

Odkaz na technicke predpisy:

Zakon č. 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády č. 163/2002 Zb., ktorým sa určia technické požiadavky na vybrané stavebné výrobky, v znení neskorších predpisov
Zakon č. 258/2000 Zb., o ochrane verejného zdravia, v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 409/2005 Zb., o hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s vodou a na úpravu vody

Odkaz na určené normy:

ČSN EN 12897:2007; ČSN 060830:2014; ČSN 061010:1984

Údaje o autorizovanej osobe:

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
autorizovaná osoba č. 202
Hudcova 56b, 621 00 Brno
IČO: 000 01 490

Certifikáty, protokoly:


Certifikát č. B-30-00732-15 zo dňa 31.07.2015

Závěrečný protokol o počiatocnej skúške typu výrobku č. 30-12844 zo dňa 31.07.2015 s platnosťou do 31.07.2017

Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku spĺňajú základné požiadavky podľa tohto nariadenia, poprípade požiadavky iných technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, poprípade výrobcom určeného použitia bezpečný a že sme prijali opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.

Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby:

V Prahe dňa 31.07.2015



Mgr. Milan Březina
manažér kvality

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 PRAHA 4
(7)